

**FICHE D'ATTESTATION DE CONFORMITE
DES ÉQUIPEMENTS DE DISTRIBUTION DES EAUX DE PLUIE
À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT**

Je soussigné, _____
(NOM de l'installateur ou de son représentant)

de la société : _____
(SOCIETE)

domiciliée : _____
(Adresse de l'installateur)

CP à _____

tél : _____

e-mail _____

agissant en qualité d'installateur pour :

de l'installation située : n° _____ rue.-av.-bd.-all. (1) : _____ à NANTERRE
(Adresse de l'installation si différente)

Certifie avoir vérifié les éléments suivants :

	Vérifié O/N/NC	Observations
Nature du toit		
Filtration en amont du réservoir		
Réservoir de stockage de l'eau de pluie (matériaux, étanchéité, protection de l'aération contre les intrusion d'insectes, arrivées d'eau en point bas, accès sécurisés, aptitude au nettoyage)		
Trop plein du réservoir (capacité d'évacuation suffisante et grille anti moustique)		
Si trop plein raccordé au réseau d'assainissement : clapet anti retour		
Absence de connexion avec le réseau d'eau potable (disconnexion par surverse totale)		
Signalisation du réseau intérieur d'eau de pluie		
Robinet de soutirage verrouillables		
Usages de l'eau de pluie : absence d'usage intérieurs autres que chasse d'eau et lavage des sols (si non raccordé au réseau d'eau de pluie)		
Présence d'un système d'évaluation du volume d'eau de pluie utilisé dans le bâtiment		

Atteste que l'installation est conforme à la réglementation en vigueur (en particulier l'arrêté du 21 aout 2008) en ce qui concerne la conception de l'installation de récupération d'eau de pluie, l'apport éventuel d'eau du réseau de distribution public, le réseau intérieur de distribution et les points d'usages.

Date :
Signature
Cachet

(1) rayer les mentions inutiles et joindre un plan masse.